УТВЕРЖДЕНО
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИЕЙ
по решению проблем инвалидов и других
маломобильных групп населения
в городском округе город
УфаРеспубликиБашкортостан
№2 от«26»мая 2011г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

1.Полное юридическое наименование объекта: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Саторис» городского округа город Уфа Республики Башкортостан

2.Почтовый адрес, телефон, факс, email: 450064, Республика Башкортостан, город Уфа Орджоникидзевский район, ул. Первомайская, 5/1, тел. 242-19-19, факс. 242-97-14 SATORYS1995@yandex.ru

3.Район городского округа город Уфа: Орджоникидзевский

4.Ведомственная принадлежность объекта: Управление по опеке и Попечительству Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан

5.Пользователь объекта и основание пользования: Договор безвозмездного пользования (ссуды) объектом муниципального нежилого фонда №34345 от 30.12.2021г.

Свидетельство о государственной регистрации собственности№ или договор аренды №

6.Вид деятельности : образовательная деятельность

образование

7.Форма собственности объекта: муниципальная

муниципальная, ведомственная, частная и т.д.

8.Размещение объекта: отдельно стоящее здание из 2 этажей

Отдельно стоящее здание____этажей; встроенное; пристроенное; встроено-пристроенное;_____этаж в здании

9.Год постройки объекта/последнего капитального ремонта:1962/2000

10.Объем предоставляемых услуг: 60 человек в день

Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и т.д.

11.Анкеты доступности элементов здания заполняются на основании натурного обследования для различных категорий инвалидов:

Анкеты и приложения заполнять на каждый элемент объекта. В случае отсутствия элемента, втаблицеставитсяслово«нет».Инструкциипозаполнениюанкетиприложенийприведенывпримечания хкпаспортуиметодическихуказанияхпообследованиюдоступностисоциально значимыхобъектовдляинвалидов.

Анкета №1. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	1.1.Крыльцо или входная площадка			нет	
	Высота площадки		норматив не установлен	нет	установить
	Площадка (размер в плане)	О, С, Г	**не менее 1×2,5 м**	нет	установить
	Пространство перед дверью (глубина× ширина), при открывании: - "от себя" - "к себе"	К	**не менее 1,2×1,5 м** **1,5×1,5 м**		реконструкция
	Рифлѐная полоса перед дверным проѐмом (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	**за 60 см**	нет	установить
	Поручни (ограждение), при высоте площадки более 45 см	К, О, С	**наличие**	нет	установить
	Нескользкое твѐрдое покрытие: - уклон поперечный	К, О, С	**наличие** **1-2%**	нет	установить
	Навес	К, О	**наличие**	имеется	
	Водоотвод (дренаж) - ширина просветов водосборных решеток	К, О	**наличие** **не более 1,5 см**	нет	создать
	1.2.Лестница наружная			нет	
	Ширина марша	О, С, Г	**не менее 1,35 м**	нет	создать
	Уклоны лестниц	О, С, Г	**не более 1:2**	нет	создать
	Нескользкое покрытие	О, С, Г	**наличие**	нет	создать
	Рифлѐная полоса перед маршем вверху и внизу (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	**за 60 см**	нет	создать
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальные завершения вверху и внизу	О О, С О, С	**наличие** **90 см** **не менее 30 см**	нет	установить

1	**2**	**3**	**4**		**6**
	1.3.Пандус наружный			нет	создать
	Ширина марша	К	**не менее 1,0 м**	нет	создать
	Уклон: H/L	К	**не более 1/12**	нет	установить
	Высота одного подъѐма	К	**не более 80 см**	нет	установить
	Площадка на горизонтальном участке при прямом пути движения или на повороте (глубина)	К	**не менее 1,5 м**	нет	установить
	Поручни с двух сторон - на высоте - горизонтальные завершения вверху и внизу	 К О К, О	 **70 см** **90 см** **не менее 30 см**	 нет нет	 установить установить
	Нескользкое покрытие	К, О	**наличие**	нет	создать
	Рифлѐная полоса перед маршем вверху и внизу (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	**за 60 см**	нет	создать
	Наружный подъѐмник: - вертикальный - наклонный	К, О	 наличие наличие	нет	установить
	1.4.Тамбур				
	Рифлѐная полоса перед дверным проѐмом (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	**за 60 см**	нет	установить
	Габариты тамбура: глубина × ширина	К	**не менее 180×220 см**	3,2 м²	реконструкция
	Двери распашные, автоматические раздвижные: -ширина проѐма в свету - высота порога (не применять вращающиеся двери и турникеты) - смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом (нижняя часть) - противоударная полоса в нижней части (на высоту)	 К К К К	 **не менее 90 см** **не более 2,5 см** **30-90 см от уровня пола** **не менее 30 см от уровня пола**	 2,1 м нет нет	реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция

Анкета №2. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
26,7	**2.1.Коридоры, холлы**				
	Ширина пути движения в чистоте: - при движении кресла-коляски в одном направлении - при встречном движении - используемых для эвакуации	 К К К	 **не менее 1,5 м** **не менее 1,8 м** **не менее 1,8 м**	 1,35 м 1,35 м 1,35 м	 реконструкция реконструкция реконструкция
	Ширина коридора или перехода в другое здание	К	**не менее 2,0 м**	нет	реконструкция
	Дверные и открытые проёмы в стене (ширина в свету): - из помещений, с числом находящихся в них не более 15 человек - проемов и дверей в остальных случаях; - при глубине откоса открытого проема более 1,0 м - высота порога	 К, О К, О К, О К, О	 **не менее 90 см** **не менее 1,2 м** **не менее 1,2 м** **не более 2,5 см**	 72 см	 реконструкция реконструкция реконструкция
	Зоны отдыха и ожидания: - при расстоянии от сидения до полосы движения не менее 60 см - при глубине 150 см и ширине 90 см	К, О, С, Г О К	не реже, чем через 25 м не менее 1 ед. на этаж не менее 1 ед. на этаж	нет нет	создать создать
	Ширина: - балконов и лоджий в свету - переходных лоджий и балконов	К	**не менее 1,4 м** **не менее 1,5 м**	нет	 создать создать
	Навесное оборудование или конструкции в зоне движения (выступ на высоте от 0,7 до 2,0 м): - на стенах	С	 **не более 10 см**	нет	создать

	- отдельно стоящие		**не более 30 см**		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	Пространство под маршем открытой лестницы и другими нависающими элементами, при высоте менее 1,9 м	С	**наличие барьера или ограждения**	нет	создать
	Ворсовые покрытия (толщина с учетом высоты ворса)	К	**не более 1,3 см**	нет	создать
	Расстояние от дверей помещения с пребыванием инвалидов, выходящего в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа	К, О, С, Г	**не более 15 м**	нет	реконструкция
	2.2.Лифт пассажирский (к зоне оказания услуги)			нет	
	- габариты кабины (глубина × ширина) - ширина дверного проѐма - поручень на одной из боковых стен кабины (на высоте верхней части)	К К О	**не менее 140×110 см** **не менее 85 см** **900±25 мм**	нет	
	Световая и звуковая информирующая сигнализация у двери	К	**наличие**	нет	
	Аварийная телефонная связь с диспетчерским пунктом: - с усилителем звука - с устройством для получения синхронной визуальной информации (при необходимости)	К, О, С Г Г	**наличие** **наличие** **наличие**	нет	
	Кнопки вызова лифта и управления его движением (на высоте от пола)	К	**не более 1,2 м**	нет	
	Знак доступности	К, С	наличие	нет	
	2.3.Пандус внутренний к лестнице №			нет	
	Ширина: - при одностороннем движении - при использовании для эвакуации	 К К	 **не менее 1,0 м** **не менее 1,8 м**	 нет нет	
	Высота одного подъѐма	К	**не более 80 см**	нет	
	Уклон: H/L	К	**не более 1/12**	нет	

			(8%)		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	
	Уклон, при перепаде высот пола не более 20 см	К	**до 1/10 (10%)**	нет	
	Площадка на горизонтальном участке при прямом пути движения или на повороте (глубина)	К	**не менее 1,5 м**	нет	
	Поручни с двух сторон - на высоте - горизонтальные завершения вверху и внизу	К, О К О К, С	**наличие** **70 см** **90 см** **не менее 30 см**	 нет нет	
	Нескользкое покрытие	К, О	**наличие**	нет	
	Бортики высотой не менее 5 см по продольным краям маршей и вдоль кромки горизонтальных поверхностей при перепаде высот более 45 см	К, С	**наличие**	нет	
	Рифлѐная полоса перед маршем вверху и внизу (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	**за 60 см**	нет	
	Пандус переносной	К	наличие	нет	
	Подъемники в виде платформы, перемещаемой вертикально, наклонно или вдоль лестничного марша (глубина× ширина, в случае применения)	К, О	не менее 1,2×0,9 м	нет	
	Эскалатор, травалатор	О	наличие	нет	
25,33	**2.4.1.Лестница №1 (в зону оказания услуги)**				
	Ширина марша	О, С, Г	**не менее 1,35 м**	1,25 м	реконструкция
	Уклоны лестниц	О, С, Г	**не более 1:2**	1:2	реконструкция
	Размеры ступеней: - проступь - подступенок	О, С, Г	 **не менее 30 см** **не более 15 см**	 30 15	 реконструкция реконструкция
	Нескользкое, сплошное, ровное, без выступов покрытие	О, С, Г	**наличие**	нет	реконструкция

1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	Ребро ступени (закругление радиусом)	О, С, Г	**не более 5 см**	5 см	
	Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам (бортики высотой)	О	**не менее 2 см**	нет	установить
	Рифлѐная полоса перед маршем вверху и внизу (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	**за 60 см**	нет	установить
	Поручни с двух сторон - на высоте - горизонтальные завершения вверху и внизу	О, С О, С О, С	**наличие** **90 см** **не менее 30 см**	с одной стороны	установить с другой стороны
	2.4.____.Приложение №1._____, при необходимости описания нескольких лестниц				

Приложение №1.____ к анкете №2, при необходимости описания нескольких лестниц

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
	2.4. .Лестница № (в зону оказания услуги)				
	Ширина марша	О, С, Г	**не менее 1,35 м**	нет	реконструкция
	Уклоны лестниц	О, С, Г	**не более 1:2**	нет	реконструкция
	Размеры ступеней: - проступь - подступенок	О, С, Г	**не менее 30 см** **не более 15 см**	нет нет	создать
	Нескользкое, сплошное, ровное, без выступов покрытие	О, С, Г	**наличие**	нет	создать
	Ребро ступени (закругление радиусом)	О, С, Г	**не более 5 см**	нет	создать
	Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам (бортики высотой)	О	**не менее 2 см**	нет	создать
	Рифлѐная полоса перед маршем вверху и внизу (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	**за 60 см**	нет	создать
	Поручни с двух сторон	О, С	**наличие**	нет	создать

	- на высоте - горизонтальные завершения вверху и внизу	О, С О, С	**90 см** **не менее 30 см**		

Анкета №3. Зона оказания услуги (в зависимости от вида деятельности)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	3.1.Обслуживание через прилавок/окно №			нет	
	Поверхность прилавков (на высоте над уровнем пола)	К	**не более 80 см**	нет	реконструкция
	Пространство перед прилавком/окном	К	**0,9×1,5 м**	нет	реконструкция
	Ширина прилавка		**0,3-0,45 м**	нет	реконструкция
	Длина прилавка		**не менее 0,9 м**	нет	реконструкция
	3.1.__. Приложение №1._____, при необходимости описания нескольких прилавков/окон				
	3.2.Обслуживание в кабинете №			нет	
	Рифлѐная полоса перед дверным проѐмом (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	**за 60 см**	нет	установить
	Пространство перед дверью (глубина× ширина), при открывании: - "от себя" - "к себе"	К	**не менее** **1,2×1,5 м** **1,5×1,5 м**	нет нет	реконструкция реконструкция
	Пространство перед столом	К	**0,9×1,5 м**	нет	создать
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 1,2 м	нет	создать
	Ширина прохода	К О	**не менее 1,2 м** **не менее 0,9 м**	нет	реконструкция
	Зона для самостоятельного разворота (диаметр)	К	**не менее 1,4 м**	нет	создать
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150×150 см	нет	создать
	Поверхность столов (на высоте над уровнем пола)	К	**не более 80 см**	нет	реконструкция
	3.2.__.Приложение №2._____, при необходимости описания нескольких кабинетов				
	3.3.Зал (актовый)				

	назначение				
	Рифлѐная полоса перед дверным проѐмом (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	**за 60 см**	нет	создать
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	Пространство перед дверью, при открывании: - "от себя" - "к себе"	К	**глубина× ширина не менее 1,2×1,5 м 1,5×1,5 м**	1,3х1,7м 1,5х1,5м	реконструкция
	Пространство перед столом	К	**0,9×1,5 м**	0,7×1,2 м	создать
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 1,2 м	нет	создать
	Зона для самостоятельного разворота (диаметр)	К	**не менее 1,4 м**	1,7	создать
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150×150 см	150×150 см	создать
	Поверхность столов (на высоте над уровнем пола)	К	**не более 80 см**	90 см	реконструкция
	Доля мест в залах от общей вместимости	К, О, С, Г	**не менее 5%**	не менее 5%	создать
	Доля мест с системами индивидуального прослушивания, при вместимости зала более 50 человек	Г	**не менее 4%**	нет	создать
	Расстояние от мест до источника звука (или оборудование мест усилителями звука)	Г	**не более 10 м**	нет	установить
	Свободные площадки перед эстрадой или в конце зала вблизи проема-выезда (шириной в свету)	К	**не менее 1,8 м**	нет	установить
	Рассредоточенные выходы	К, О	**не менее 2 шт.**	1	
	Расстояние от места до эвакуационного выхода	К, О, С, Г	**не более 40 м**	10 м	реконструкция
	Ширина прохода	К	**не менее 1,2 м**	нет	реконструкция
	З.З.__. Приложение №3._____, при необходимости описания нескольких залов				

Приложение №1.____к анкете №3, при необходимости описания нескольких прилавков/окон

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	3.1. .Обслуживание через прилавок/окно №				
	Поверхность прилавков (на высоте над уровнем пола)	К	**не более 80 см**	нет	реконструкция
	Пространство перед прилавком/окном	К	**0,9×1,5 м**	нет	реконструкция
	Ширина прилавка		**0,3-0,45 м**	нет	реконструкция
	Длина прилавка		**не менее 0,9 м**	нет	реконструкция
	3.1. .Обслуживание через прилавок/окно №				
	Поверхность прилавков (на высоте над уровнем пола)	К	**не более 80 см**	нет	реконструкция
	Пространство перед прилавком/окном	К	**0,9×1,5 м**	нет	реконструкция
	Ширина прилавка		**0,3-0,45 м**	нет	реконструкция
	Длина прилавка		**не менее 0,9 м**	нет	реконструкция
	3.1. .Обслуживание через прилавок/окно №				
	Поверхность прилавков (на высоте над уровнем пола)	К	**не более 80 см**	нет	реконструкция
	Пространство перед прилавком/окном	К	**0,9×1,5 м**	нет	реконструкция
	Ширина прилавка		**0,3-0,45 м**	нет	реконструкция
	Длина прилавка		**не менее 0,9 м**	нет	реконструкция
	3.1. .Обслуживание через прилавок/окно №				
	Поверхность прилавков (на высоте над уровнем пола)	К	**не более 80 см**	нет	реконструкция
	Пространство перед прилавком/окном	К	**0,9×1,5 м**	нет	реконструкция
	Ширина прилавка		**0,3-0,45 м**	нет	реконструкция
	Длина прилавка		**не менее 0,9 м**	нет	реконструкция

Приложение №2._____к анкете №3, при необходимости описания нескольких кабинетов

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.2.	**3.2. .Обслуживание в кабинете директора**				
	Рифлѐная полоса перед дверным проѐмом (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	**за 60 см**	за 50 см	создать
	Пространство перед дверью (глубина× ширина), при открывании: - "от себя" - "к себе"	К	**не менее 1,2×1,5 м** **1,5×1,5 м**	1,1х1,4 м 1,7х1,5 м	реконструкция
	Пространство перед столом	К	**0,9×1,5 м**	0,9×1,5 м	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 1,2 м	не менее 1,2 м	
	Ширина прохода	К О	**не менее 1,2 м** **не менее 0,9 м**	0,8 м	создать
	Зона для самостоятельного разворота (диаметр)	К	**не менее 1,4 м**	1,4 м	
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150×150 см	150х150 см	
	Поверхность столов (на высоте над уровнем пола)	К	**не более 80 см**	75 см	создать

Приложение №3.____к анкете №3, при необходимости описания нескольких залов

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	3.5.__.Зал (_____) назначение				
	Рифлѐная полоса перед дверным проѐмом (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	**за 60 см**	нет	создать
	Пространство перед дверью, при открывании: - "от себя"	К	**глубина× ширина не менее 1,2×1,5 м**	нет	создать

	- "к себе"		**1,5×1,5 м**		
	Пространство перед столом	К	**0,9×1,5 м**	нет	создать
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 1,2 м	нет	создать
	Зона для самостоятельного разворота (диаметр)	К	**не менее 1,4 м**	нет	создать
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150×150 см	нет	создать
	Поверхность столов (на высоте над уровнем пола)	К	**не более 80 см**	нет	создать
	Доля мест в залах от общей вместимости	К, О, С, Г	**не менее 5%**	нет	создать
	Доля мест с системами индивидуального прослушивания, при вместимости зала более 50 человек	Г	**не менее 4%**	нет	создать
	Расстояние от мест до источника звука (или оборудование мест усилителями звука)	Г	**не более 10 м**	нет	создать
	Свободные площадки перед эстрадой или в конце зала вблизи проема-выезда (шириной в свету)	К	**не менее 1,8 м**	нет	создать
	Рассредоточенные выходы	К, О	**не менее 2 шт.**	нет	создать
	Расстояние от места до эвакуационного выхода	К, О, С, Г	**не более 40 м**	нет	создать
	Ширина прохода	К	**не менее 1,2 м**	нет	создать

Анкета №4. Санитарно-бытовые помещения

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	4.1.Санузел				
	Знак доступности помещения	К, О	наличие	нет	создать
	Ширина дверного проёма	К	**не менее 90 см**	61 см	реконструкция
	Тактильная направляющая полоса к кабине и к писсуару в мужском туалете, ощущаемая ногой или	С	30 см	нет	создать

	тростью (ширина)				
	Раковина: - зона у раковины для кресла-коляски (глубина × ширина) - высота раковины - опорный поручень	 К К О	 не менее 130×85 см 75×85 см наличие	нет	создать
	Универсальные кабины - количество кабин - от общего числа унитазов для женщин - от общего числа количества унитазов и писсуаров для мужчин - ширина дверного проёма - глубина × ширина - опорные поручни - зона для кресла-коляски рядом с унитазом (глубина × ширина) - крючки для одежды, костылей (на высоте 1,2 м с выступом 12 см)	 К, О, С, Г К К К, О К К, О	 **не менее 1 шт.** **5%** **2%** **не менее 90 см** **не менее 180×165 см** **наличие** **не менее 120×80 см** **наличие**	 нет нет нет нет нет нет нет	 установить установить установить установить установить создать создать
	Знак доступности кабины	К, О	наличие	нет	создать
	4.1.__. Приложение №1._____, при необходимости описания нескольких туалетных комнат				

Приложение №1.___к анкете №4. Санитарно-бытовые помещения, при необходимости описания нескольких туалетных комнат

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	4.1. .Санузел				
	Знак доступности помещения	К, О	наличие		создать
	Ширина дверного проёма	К	**не менее 90 см**	61 см	реконструкция
	Тактильная направляющая полоса к кабине и к писсуару в мужском туалете, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	С	30 см		создать

	Раковина: - зона у раковины для кресла-коляски (глубина × ширина) - высота раковины - опорный поручень	К К О	не менее 130×85 см 75×85 см наличие		создать
	Универсальные кабины - количество кабин - от общего числа унитазов для женщин - от общего числа количества унитазов и писсуаров для мужчин - ширина дверного проёма - глубина × ширина - опорные поручни - зона для кресла-коляски рядом с унитазом (глубина × ширина) - крючки для одежды, костылей (на высоте 1,2 м с выступом 12 см)	К, О, С, Г К К К, О К К, О	**не менее 1 шт.** **5%** **2%** **не менее 90 см** **не менее 180×165 см** **наличие** **не менее 120×80 см** **наличие**		установить установить установить установить установить создать создать
	Знак доступности кабины	К, О	наличие		создать

Анкета №5. Внутреннее оборудование

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	Комплексные системы (визуальные, звуковые и тактильные) средств непрерывной информации и сигнализации об опасности	К, О, С, Г	**наличие информации об услугах, размещении помещений и путей эвакуации**	нет	установить
	Синхронная (звуковая и световая) сигнализация, подключенная к системе оповещения о пожаре	К, О, С, Г	**наличие**	да	установить
	Уровень звука аварийной звуковой сигнализации, при превышении максимального уровня	К, О, С, Г	**не менее 15 дБА в течение 30 с**	**15 дБА в течение 30 с**	установить

	звука в помещении на 5 дБА				
	Визуальная информация на контрастном фоне (на высоте от уровня пола)		**не менее 1,5 м, не более 4,5 м**	2,2	установить
	Надписи: - высота размещения - высота прописных букв - освещѐнность	С, Г К, С, Г С С	наличие не более 1,6 м не менее 7,5 см наличие	 1,6 м 7,5 м	установить
	Указатели, пиктограммы: - высота размещения - высота прописных букв - освещѐнность	С К, С С С	наличие не более 2,0 м не менее 7,5 см наличие	нет	установить
	Тактильные средства информации: - высота размещения - высота размещения в зоне путей движения - маркировка кабинетов приѐма рядом с дверью, со стороны ручки - на кнопках управления лифта - на поручнях лестниц (обозначения этажей) - на кабинах санитарно-бытовых помещений	С С С С С С С	**наличие** **60-110 см** **1,2-1,6 м.** **на высоте от 1,4 до 1,75 м** **наличие** **наличие** **наличие**	нет	установить
	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	**не менее 1 шт.**	нет	установить
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	С, Г	**не менее 1 шт.**	нет	установить
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте или на высоте 80 см	К	наличие	нет	установить
	Рифлѐное покрытие перед таксофоном (другим специализированным оборудованием) или отдельная плита высотой до 0,04 м (на расстоянии)	С	**за 70-80 см до объекта**	нет	установить
	Речевые информаторы и маяки	С	**наличие**	нет	установить
	Звуковой маяк у входа (динамик с радио-трансляцией) с зоной	С	наличие	нет	установить

	слышимости до 5 м²				
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	С, Г	наличие	нет	установить
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	К, О, С, Г	наличие	нет	установить
	Звуковая связь и аварийное освещение: - двусторонняя связь с дежурным из замкнутых пространств (помещений различного функционального назначения, кабинки туалета, лифта, лифтового холла и т.п.) -звонок или извещатель (в общественной уборной) соединённый с дежурной комнатой -кнопка звонка (в иных случаях)	К, О, С, Г К, О, С, Г К, О, С, Г	**наличие** **наличие** **наличие**	нет	установить
	Перепад освещенности между соседними помещениями и зонами	К, О, С, Г	**не более 1:4**	нет	установить
	Приборы для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, а также ручки, рычаги, краны и кнопки различных аппаратов, отверстия торговых и билетных автоматов и прочие устройства	К, О, С, Г	**на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола и на расстоянии не менее 0,4 м от боковой вертикальной плоскости**	нет	установить
	Запоры и ручки дверей (с неровностями или опознавательными знаками ощущаемыми тактильно) в технические и другие опасные помещения	С	**наличие**	нет	установить
	Выключатели и розетки в помещениях		**на высоте 0,8 м от уровня пола**	нет	установить
	Яркая контрастная маркировка ударопрочных прозрачных дверей и ограждений - высота×ширина - уровень (от поверхности		**не менее 10×20 см** **не ниже 1,2 м и не выше 1,5**	нет	установить

	пешеходного пути)		**м**		
	Зона досягаемости приборов и устройств, технологического и другого оборудования: - при расположении сбоку от посетителя - при фронтальном подходе - поверхность столов, прилавков и других мест обслуживания	 К К К	 **не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола** **не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола** **на высоте не более 0,8 м над уровнем пола**	 нет нет нет	установить

Анкета №6. Территория объекта

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	6.1.Вход на территорию				
	Проходы, проѐмы в ограждении, невращающиеся прозрачные калитки на навесных петлях одностороннего действия (ширина)	К, О, С	**не менее 90 см**	84 см	реконструкция
	Элементы информации об объекте	К, О, С, Г	**наличие**	да	
	Знак доступности учреждения	К, О, С, Г	наличие	нет	установить
	Освещение	К, О, С, Г	наличие	имеется	
	6.2.Автостоянка посетителей				
	Расстояние до входа в здание	К, О	**не более 50 м**	нет	создать
	Доля мест для транспорта инвалидов	К, О	**не менее 10% (но не менее одного места)**	нет	создать
	Ширина зоны для парковки автомобиля на одну машину	К, О	**350 см**	нет	создать
	Спецзнак и разметка	К, О	**наличие**	нет	установить
	Освещение	К, О, С, Г	наличие	да	
	6.3.Путь к главному (специализированному) входу в здание				
	Ширина полосы	К	**не менее**	имеется	создать

	движения		**180см**		
	Площадки, при ширине полосы движения менее 180 см	К	не менее 160×160 см через каждые 60-100 м	нет	создать
	Твѐрдое покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	К, О	**наличие**	да	
	Рифлѐная полоса перед объектом информации, началом опасного участка, изменения направления движения (на расстоянии)	С	**за 80 см до объекта**	нет	установить
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	Высота бордюрного камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью	К, О	**не более 4 см**	нет	установить
	Толщина швов покрытия	К, О	**не более 1,5 см**	нет	установить
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	К, О	**не менее 5 см**	5см.	
	Уклон пути движения: - продольный - при устройстве съездов с тротуара - поперечный		**не более 5%** **не более 10% ,** **не более 10 м** **1-2%**	нет	установить
	Указатели направления движения	К, О, Г	наличие	нет	установить
	Декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию	С	наличие	нет	установить
	Площадки отдыха с местами для сидения	К, О	**через каждые 25-100 м**	нет	создать
	Открытые лестницы (дублируются пандусами или другими средствами подъема): - проступь - подступенок - поперечный уклон ступеней - ширина марша - поручни с двух сторон на высоте - рифлѐная полоса перед маршем вверху и внизу (на расстоянии)	 О С	 не более 40 см не более 12 см 1-2%. **не менее 1,35м** **90 см** **за 80 см до объекта**	нет	 установить установить установить установить установить установить установить установить
	Пандус:	К, О		нет	

	- высота подъѐма - уклон H/L - ширина - площадка на горизонтальном участке при прямом пути движения или на повороте (глубина) - высота бортиков - поручни с двух сторон (на высоте) - нескользкое покрытие - рифлѐная полоса перед маршем вверху и внизу (на расстоянии)	К О К, О С	**не более 80 см** **не более 1/12** **не менее 1,0 м** **не менее 1,5 м** **не менее 5 см** **70 см** **90 см** **наличие** **за 80 см до объекта**		установить установить установить установить установить установить установить установить установить
	Освещение	К, О, С, Г	наличие	имеется	

12.Выводы по результатам натурного обследования:

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия по элементам объекта:

Входная группа -установить входную площадку, рефлѐную полосу перед дверным проемом, поперечный уклон, создать водоотвод. Установить уклоны лестниц, рифлѐную полосу переел маршем вверху и внизу, поручни с двух сторон, пандус наружный, рифленую полосу перед дверным проемом, двери распашные автоматические раздвижные.

Пути движения на объекте -провести реконструкцию коридоров и холлов, создать зоны отдыха и ожидания, пандус к лестницам.

Зона оказания услуги -создать зону обслуживания.

Санитарно-бытовые помещения -провести реконструкцию санитарно- бытовых помещений

Внутреннее оборудование –установить комплексная систему средств непрерывной информации и сигнализации об опасности, указатели пиктограмм.

Территория объекта -реконструировать вход на территорию, создать автостоянки для посетителей, создать путь к главному входу в здание, установить открытые лестницы и пандусы.

13.Доступность услуги для инвалидов:

Вариант «А» - полная доступность всех мест обслуживания
Вариант «Б» - локальная доступность (входной группы, специально выделенного места обслуживания и пути движения к нему)

Вариант «В» - обслуживание сотрудниками на дому без взимания дополнительной платы
Вариант «Г» - не обслуживаются

Категории инвалидов			
Инвалиды-колясочники (К)	Инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата (О)	Инвалиды с поражениями зрения (С)	Инвалиды с поражениями слуха (Г)
Г	Г	Г	Г

14.Доступность элементов объекта для различных категорий инвалидов:

Таблицу заполнять на каждый элемент объекта. Доступные элементы объекта отметить словом «да», недоступные элементы - словом «нет»

Наименование элементов объекта	Фактическая доступность для инвалидов			
	Инвалиды-колясочники (К)	Инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата (О)	Инвалиды с поражениями зрения (С)	Инвалиды с поражениями слуха (Г)
Входная группа	нет	нет	нет	нет
Пути движения на объекте	нет	нет	нет	нет
Зона оказания услуги	нет	нет	нет	нет
Санитарно-бытовые помещения	нет	нет	нет	нет
Внутреннее оборудование	нет	нет	нет	нет
Территория объекта	нет	нет	нет	нет

15.Степень доступности территории объекта для инвалидов различных категорий:

Таблицу заполнять на каждый элемент объекта. Доступные элементы объекта отметить словом «да», недоступные элементы - словом «нет»

Степень доступности объекта	Фактическая доступность для инвалидов			
	К	О	С	Г
Объект полностью доступен	нет	нет	нет	нет
Объект ограниченно доступен, требуется частичная адаптация	нет	нет	нет	нет
Объект недоступен, требуется адаптация	нет	нет	нет	нет

16.Заключение о доступности объекта для инвалидов:

Объект полностью доступен для инвалидов нет
да (нет)

Объект недоступен для инвалидов следующих категорий К, О
К, О, С, Г

Примечания:

1.Принятые сокращения категорий инвалидов: К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с поражениями зрения, Г – инвалиды с поражениями слуха

2.Нормативы обязательные для обеспечения доступности выделены полужирным шрифтом, остальные нормативы являются рекомендательными

3.При необходимости описания нескольких элементов использовать дополнительные копии соответствующих приложений к анкетам

4.К анкетам прикладываются поэтажные планы БТИ. Нумерация обследуемых помещений заносится в графу 1 анкет.
5.Величину уклона в процентах определяют по формуле: i=(H/E)*100

Руководитель рабочей группы
по обследованию объекта

Заместитель директора
должность

Антонова О.Ю.
подпись расшифровка подписи

«22» 04 20 22 г.

Руководитель объекта

Директор
должность

Ахметова А. Р.
подпись расшифровка подписи

«__» _____ 20 22 г.